sacop
SOLUZIONI ANTINCENDIO ®

MODULO PRE-DIMENSIONAMENTO

SISTEMA DI SOVRAPPRESSIONE PER LOCALE FILTRO A PROVA DI FUMO
SECONDO UNI EN 12101-13:2022 (criterio della sovrappressione)

RIFERIMENTO RICHIEDENTE

DATA	NOME E COGNOME	AZIENDA	PARTITA IVA

CITTA'	PROV.	MAIL	TEL

RIFERIMENTO CANTIERE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

☐ Ospedaliero / RSA ☐ Alberghi ☐ Residenziale / Autorimesse ☐ Altro

CARATTERISTICHE LOCALE FILTRO

RIFERIMENTO FILTRO

SOVRAPPRESSIONE RICHIESTA

☒ 30 Pa ☐ Altro Pa

LATO 1		LATO 2		ALTEZZA	ADIACENTE VANO SCALA	DURATA BATTERIE IN EMERGENZA
	X		X		☐ SI ☐ NO	min

	TIPOLOGIA SERRAMENTO	N° TOTALE	DIMENSIONE	APERTURA VERSO
1	Scegliere tipologia...		X	Scegliere apertura...
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	

CARATTERISTICHE CONDOTTA DI ADDUZIONE ARIA

LUNGHEZZA TOTALE (m)	N° CURVE A 90°	N° CURVE A 45°	N° CURVE A 30° [1]	N° CURVE A 60° [1]

INSTALLAZIONE DELLA CONDOTTA

☐ In aderenza a parete ☐ In aderenza a soffitto ☐ Sospeso distanza ≥ 20 cm ☐ Attraversa compartimentazioni
Numero compartimentaz. attraversate:

INSTALLAZIONE UNITA' VENTILANTE

☐ Posizionamento verticale a parete (standard) ☐ Posizionamento orizzontale a soffitto

PRESA ESTERNA DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE ARIA

☐ A parete ☐ A soffitto ☐ Inserito in serramento ☐ Cielo libero

IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI

☐ Esistente ☐ Necessari rilevatori fumo ☐ Necessari rilevatori termovelocimetrici ☐ Necessari pulsanti sottovetro

ALLEGATI

☐ Nessuno ☐ Progetto e dimensionamento ☐ Planimetrie e sezioni ☐ Altro

NOTE

[1] *Curve a 30° e 60° disponibili solo per la condotta CRC Quadro*